

Checklist

7.5 – Bescherming tegen fysieke en omgevingsbedreigingen

Thema: Fysiek | ISO 27002: 7.5 | Gerelateerd: 7.3, 7.6

Doelstelling

Aantonen dat informatieverwerkingsfaciliteiten worden beschermd tegen fysieke bedreigingen zoals brand, overstroming, storm, aardbeving en andere omgevingsrisico's.

Identificatie van omgevingsbedreigingen

- ☐ Zijn relevante fysieke en omgevingsbedreigingen voor de locatie geïdentificeerd (brand, overstroming, storm)?
- ☐ Is een risicobeoordeling uitgevoerd voor fysieke en omgevingsbedreigingen?
- ☐ Worden locatiekeuzes voor nieuwe datacenters of kantoren beoordeeld op omgevingsrisico's?
- ☐ Zijn maatregelen afgestemd op de specifieke risico's van de locatie?

Brandpreventie en -bestrijding

- ☐ Is branddetectie aanwezig in alle relevante ruimten?
- ☐ Is automatische brandblussing aanwezig in serverruimten en datacenters?
- ☐ Zijn brandblussers aanwezig en periodiek gecontroleerd?
- ☐ Worden brandoefeningen gehouden en zijn vluchtwegen duidelijk aangegeven?
- ☐ Worden brandbare materialen niet opgeslagen in of nabij serverruimten?

Water- en vochtschade

- ☐ Is waterdetectie aanwezig in serverruimten en kritieke technische ruimten?
- ☐ Zijn kritieke systemen niet geplaatst in ruimten met overstromingsrisico?
- ☐ Is klimaatbeheersing ingericht om condensvorming te voorkomen?
- ☐ Is er een procedure voor het snel verplaatsen van apparatuur bij waterrisico?

Stroom en klimaat

- ☐ Is noodstroom (UPS, generator) beschikbaar voor kritieke systemen?
- ☐ Worden UPS en generators periodiek getest op werking?
- ☐ Is klimaatbeheersing (koeling, luchtbevochtiging) redundant uitgevoerd voor serverruimten?



Worden stroompieken en -onderbrekingen gemeld als beveiligingsevent?

Verantwoordelijke:	_____	Datum controle:	_____
Afdeling:	_____	Score:	___ / 21
Reviewcyclus:	☐ Jaarlijks ☐ Na wijziging ☐ Na incident		Status: ☐ Voldoet ☐ Actiepunt ☐ N.v.t.